

DZ-2710-41/10

Kraków, dnia 26 lipca 2010 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na robotę budowlaną polegającą na wymianie dwukomorowych zbiorników na materiały ciekłe zapalne magazynu paliw przy obiekcie Hamowni w Instytucie Nafty i Gazu przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie.*

Na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych art. 38 ust. 1 Wykonawcy, po dokonaniu w dniu 20 lipca 2010 r. wizji lokalnej, zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pytania przedstawione w brzmieniu w jakim otrzymał je Zamawiający).

PYTANIA WYKONAWCÓW:

1. Co Wykonawcy mają zrobić z istniejącymi dwoma dystrybutorami – dokonać ich demontażu i utylizacji, naprawy, wymiany na nowe ?
2. Czy zainstalowane dystrybutory będą eksploatowane na jednym czy na różnych rodzajach paliw ?
3. Czy zamontowane zbiorniki będą eksploatowane na jednym czy na różnych rodzajach paliw ? Czy należy wykonać hermetyzację wszystkich zbiorników ?
4. Przy spustach paliw brak jest w chwili obecnej płyty szczelnej. Czy należy ją wykonać czy zaoferować inne rozwiązanie ?
5. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie zadaszania nad dystrybutorami, zgodnie z obowiązującymi przepisami ?
6. Gdzie zlokalizowana będzie centrala kontroli i wycieków paliw ? Proszę o wskazanie lokalizacji na planie.
7. Czy Wykonawca ma wykonać ochronę katodową modernizowanych zbiorników ?
8. Czy Zamawiający zapewni produkty oraz cysternę podczas procesu legalizacji ?
9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia ? Modernizowane zbiorniki są zbiornikami o nietypowych rozmiarach, nie znajdują się na stanie magazynowym producentów, producenci zbiorników zastrzegają sobie termin realizacji takich zbiorników do 5 tygodni od momentu złożenia zamówienia.
10. Czy Wykonawca ma wykonać projekt powykonawczy ?
11. Czy Wykonawca ma wykonać dokumentację geodezyjną ?
12. Czy Zamawiający posiada badania geologiczne dla posadowienia zbiorników ?
13. W zakresie prac Zamawiający jako zadanie dodatkowe nałożył na Wykonawców wykonanie złomowania cysterny naczepy ciężarowej. Czy Wykonawca przy złomowaniu zbiorników ma wykonać również złomowanie wspomnianej cysterny ?
14. W zakresie prac Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do wyposażenia w istniejący lub nowy osprzęt gaśniczy zgodny z obowiązującymi przepisami modernizowane zbiorniki i dystrybutory. Czy Wykonawca jest zobowiązany do ich dostarczenia i wyceny, czy będzie to leżało w gestii Zamawiającego ?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytań:

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga, aby dystrybutory pozostały i zostały uruchomione po ewentualnych naprawach.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że jeden z dystrybutorów eksploatowany będzie na benzynie, natomiast drugi na oleju napędowym.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający informuje, iż z ośmiu komór – trzy przewidziane są na benzynę i wymagają hermetyzacji, pozostałe komory przewidziane są na olej napędowy.

Komory przewidziane na benzynę zostały oznaczone symbolem „B” na rysunku, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Należy przewidzieć wykonanie płyty szczelnej przy spustach paliw (spust z cysterny + dystrybutory oraz 2 miejsca podłączenia pomp).

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający bierze pod uwagę wykonanie zadania w terminie późniejszym (o ile zajdzie taka konieczność). W wykonywanej robocie budowlanej, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, należy przewidzieć jedynie wykonanie fundamentów do zamocowania wiaty.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Centrala kontroli i wycieków paliw zlokalizowana zostanie w budynku hamowni silnikowej (sterownia), znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie pola zbiornikowego.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający przeprowadził badania prądów błędzących pod kątem konieczności ochrony katodowej zbiorników. Wynik badania stanowi załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Tak. Zamawiający zapewni produkty oraz cysternę podczas procesu legalizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku przyczyn nie zależnych bezpośrednio od wykonawcy, pod warunkiem, że prace zostaną zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie **do 1 grudnia 2010 roku.**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) w Rozdziale III SIWZ **wprowadza się zapis w brzmieniu:** „do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 1 grudnia 2010 roku.”;
- 2) w Rozdziale IX SIWZ **wprowadza się zapis w brzmieniu:** „do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 1 grudnia 2010 roku.”;

- 3) w Rozdziale XII SIWZ **wprowadza się nowy zapis w brzmieniu:** „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku przyczyn nie zależnych bezpośrednio od wykonawcy, pod warunkiem, że prace zostaną zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 1 grudnia 2010 roku”;
- 4) w Załączniku nr 8 do SIWZ, w § 4 **wprowadza się zapis w brzmieniu:**
„**Termin realizacji przedmiotu umowy:**
Termin realizacji: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy, jednak nie później niż do 1 grudnia 2010 roku.
Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu koniecznego odbioru robót przez obie strony”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Tak. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania projektu powykonawczego.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Ze względu na potrzeby kompleksowej aktualizacji dokumentacji geodezyjnej w Instytucie, Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wykonania dokumentacji geodezyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Nie. Zamawiający nie posiada badania geologicznego dla posadowienia zbiorników.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający jako dodatkowe zadanie nałożył na Wykonawców obowiązek złomowania cysterny naczepy ciężarowej (wywóz + dokumenty do wycofania z rejestru pojazdów). Czynność ta ma nastąpić po oddaniu modernizowanych zbiorników do eksploatacji.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający informuje, iż zakup sprzętu gaśniczego leżeć będzie w gestii Zamawiającego.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W załączniku nr 9 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy, w pkt. 3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, w ppkt. A.IV ZAKRES PRAC **Zamawiający wykreśla tekst w brzmieniu:**
„- wyposażenie w istniejący lub nowy osprzęt gaśniczy zgodnie z obowiązującymi przepisami,”

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ stają się integralną częścią Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający przypomina, iż w dniu 21 lipca 2010 r. dokonana została zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert wyznaczony został na dzień 5 sierpnia 2010 r. do godz. 10:00.

Załączniki do Wyjaśnień:

- nr 1: Schemat instalacji paliwowej z zaznaczeniem dystrybutora i komór eksploatowanych na benzynę.
- nr 2: Protokół nr 105/ZBE/2010 dotyczący sprawdzenia obecności prądów błędzących, pomiaru potencjału konstrukcji w ziemi i pomiaru rezystywności gruntu.