



INSTYTUT NAFTY I GAZU
ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków
tel. +48 12 421 00 33 fax. +48 12 430 38 85
www.inig.pl office@inig.pl

DZ-2710-51/10

Kraków, dnia 31 sierpnia 2010 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na robotę budowlaną polegającą na montażu fabrycznie nowego, bezciśnieniowego, naziemnego zbiornika na paliwa oraz modernizacji trzech podziemnych zbiorników paliwowych w Instytucie Nafty i Gazu przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie.*

Na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych art. 38 ust. 1 Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pytania przedstawione w brzmieniu w jakim otrzymał je Zamawiający).

PYTANIE WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o niezwłoczne udzielenie wyjaśnień dotyczących poniższych kwestii:

1. Zamawiający w SIWZ określa sposób wykonania modernizacji zbiorników podziemnych poprzez wykonanie drugiego stalowego płaszcza z blachy stalowej o grubości min. 5 mm atestowaną stalą spawaną.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie modernizacji zbiorników w technologii innej niż opisana w SIWZ, np. z tworzyw sztucznych? Technologia ta posiada wszelkie dopuszczenia UDT i spełnia wymagania Rozporządzenia ministra Gospodarki Dz.U. Nr 113 Poz. 1211. Zbiornik po modernizacji jest zbiornikiem dwuścianowym z przestrzenią międzyścienną do monitorowania szczelności.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYJAŚNIENIA odnoszące się do pytań:

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązanie.